令和8年11月分

水道水質検査結果表

市町村名	北竜町	水道名	北竜町簡易水道事業
水源名	北空知広域水道企業団より受水	水源種別	浄水受水
検査機関	日本衛生　株式会社	採水日	令和8年11月4日

No.	項　　目	検 査 結 果	基　準　値	No.	項　　目	検 査 結 果	基　準　値
1	一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/ml以下	28	総トリハロメタン	0.0234 mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	－ mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.0087 mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	－ mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	0.0003 mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	－ mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	－ mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	－ mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	－ mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	－ mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	－ mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	－ mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	－ mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	－ mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－ mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	－ mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	－ mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	14.2 mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	－ mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－ mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	－ mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	－ mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	－ mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	－ mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－ mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	－ mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	－ mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	－ mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	－ mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	－ mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	－ mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類	－ mg/L	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	－ mg/L	0.000005mg/L以下	47	有機物（全有機炭素TOCの量）	1.1 mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン	－ mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
22	塩素酸	0.07 mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.0103 mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.6 度	5度以下
25	ジクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	<0.1 度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.0041 mg/L	0.1mg/L以下				
27	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下				